



Schema a blocchi impianto incendio




Tipico di collegamento componenti




Legenda	
	CENTRALE INCENDIO
	CENTRALE CONTROLLER
	CAVO PER RILEVAZIONE INCENDIO LSZH ROSSO 2x1.5mm TIPO FG4H(O)M1

Schema a blocchi impianto orologi



Legenda	
	SCATOLA DI DERIVAZIONE DA ESTERNO PER COLLEGAMENTI OROLOGI
	CAVO "CLOCK" DI SISTEMA DI TIPO FG16OM16 2x2,5mmq.
	OROLOGIO RICEVITORE A DOPPIO QUADRANTE

Schema a blocchi diffusione sonora



Legenda	
	CAVO BIPOLARE SCHERMATO RESISTENTE AL FUOCO FTG10(O)M1 DELLA SEZIONE 2.5mmq.
	CAVO PER SISTEMA DXT 7000
	CAVO CAT. 6 UTP
	DIFFUSORI DA ESTERNO. PROIETTORE SONORO 2 VIE AD ALTA EFFICENZA
	DIFFUSORE DA ESTERNO, PROIETTORE DA ESTERNO PER INSTALLAZIONE INDOOR/OUTDOOR
	DIFFUSORE DA INCASSO, MINI PLAFONIERA PER MONTAGGIO IN CONTROSOFFITTO
	CONSOLLE MICROFONICA CON TASTIERINO NUMERICO, DISPLAY LCD A 8 PULSANTI
	CONSOLLE CON MICROFONO AD IMPUGNATURA, VERSIONE VVFF

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Presidio Unico - Stabilimento Ospedaliero di Lodi

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Lodi

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO


LAVORI RISTRUTTURAZIONE E DI ADEGUAMENTO DEL PRESIDIO UNICO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI LODI



PROGETTO DI ADEGUAMENTO LOCALI PER INSERIMENTO LABORATORI DI MICROBIOLOGIA

INTERVENTO 3

Key plan:



I Progettisti:
STUDIO ARCHITETTURA ASSOCIATO
arch.Zuffere/arch.Buffa/arch.Baronchi/arch.Fogazzi/geom.Paruta
Via S. Andrea 73 Rovato (Bs) tel. e fax 0307700744-7242000
e-Mail: studio@architettura5a.it

STUDIO TECNICO IMPIANTI
Ingg. A. Maggiori - B. Veneziani - M. Tessoradi
25062 CONCESIO (Brescia) Via Europa n° 181
Tel. 030-2180344 r.a. - Fax 030-2750680
e-mail: sti@ststudio.it - www.ststudio.it

STUDIO AEGIS
CANTARELLI & PARTNERS
25124 Brescia - Via Rodi, 61
Tel. 030 2421566 - Fax 030 221272
e-mail: info@studioaegis.it

ING. MARCO VECCHI



Il Direttore Generale
DOTT. GIUSEPPE ROSSI

Il Responsabile del procedimento
Arch. GIULIANO ZANI

Gruppo di progettazione:

Integrazione delle prestazioni specialistiche e Progettazione architettonica
Arch. FRANCO FOGAZZI



Progettazione Impianti meccanici
Ing. BENIAMINO VENEZIANI



Progettazione Impianti Elettrici
Ing. MARINO TESSADORI



Progettazione VVF
Ing. ANGELO MAGGIORI



Progettazione Strutture
Ing. STEFANO TORTELLA



Giovane Professionista
Ing. MARCO VECCHI



Corpo di fabbrica: Blocco B1	Piano: Primo	Ambito Microbiologia	data: Giugno 2018
Redatto: per ind. Gian Marco Muffolini	Controllato: Ing. Marino Tessoradi	Approvato: Ing. Marino Tessoradi	revisione: Settembre 2018
Titolo elaborato Schema a blocchi impianto allarme incendio, orologi, diffusione sonora			elaborato: EL.3.18
			scala: